Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	161	Stadt Ingolstadt - Umweltamt	BGM/68/1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	161	Stadt Ingolstadt - Umweltamt	BGM/68/1
Betreiber	[Name]	AUDI AG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ettinger Straße	85045	Ingolstadt
	EMAS [J/N]	J	ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Emulsionsverdampfungsanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 8.10.1.1 G/E		Nr. 5.1.b)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	21.11.2024	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J		
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	
			Stilllegung [J/N]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Der festgesetzte Überwachungswert für den Parameter Zink wurde überschritten.	Der Betreiber wurde eindringlich darauf hingewiesen, dass die Abwasseranlage mit der gebotenen Sorgfalt zu betreiben ist. In der KW 51 findet eine erneute Technische Gewässeraufsicht (WWA Ingolstadt) statt.	KW 51 des Jahres 2024	Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt	17.12.2024 (Parameter Zink wird jetzt eingehalten)

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL