

STELLUNGNAHME 2016-12-004 öffentlich	Referat	Referat VII
	Amt	Verkehrsmanagement und Geoinformation
	Amtsleiter/in	Herr Wegmann
	Telefon	3 05-2321
	Telefax	3 05-2330
	E-Mail	johannes.wegmann@ingolstadt.de
Datum	25.04.2016	

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
Bezirksausschuss XII-Münchener Straße	

Beratungsgegenstand

Top 8: Bürgeranliegen - Balbierstraße Lage Anforderungstaster Fußgängerampel

Stellungnahme der Verwaltung:

Sehr geehrter Herr Dick,

in der Bezirksausschusssitzung vom 16.02.2016 wurde die Lage des Fußgängeranforderungstasters an der Signalanlage Münchener Straße/Balbierstraße auf der westlichen Straßenseite angesprochen.

Die Anforderungstaster bzw. Druckknöpfe werden sowohl von Fußgängern als auch Radfahrern benutzt. Die angesprochene Fußgängerschutzanlage ist mit Zusatzeinrichtungen für Sehbehinderte ausgerüstet. Die taktilen Signalgeber für Sehbehinderte werden in der Regel in die Anforderungstaster integriert. Gemäß der geltenden Richtlinien, sollen die Signalgeber für Sehbehinderte am jeweils gegenüberliegenden Signalmast installiert werden, so dass der Schall in Richtung der Fahrbahnmitte abgestrahlt wird.

Dies hat im vorliegenden Fall zur Folge dass die kombinierten Anforderungsgeräte „zur Straße hin“ montiert sind. Nach Rücksprache mit unserer Ansprechpartnerin im Blindenbund sollte diese Lage auch beibehalten werden.

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Wegmann
Amtsleiter