

<b>STELLUNGNAHME</b>  <b>2018-01-046</b> öffentlich	Referat	Referat VII
	Amt	Gartenamt
	Amtsleiter/in	Herr Linder
	Telefon	3 05-1930
	Telefax	3 05-1933
	E-Mail	ulrich.linder@ingolstadt.de
	Datum	06.11.2018

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
Bezirksausschuss I-Mitte	23.10.2018

**Beratungsgegenstand**

In der oben genannten Sitzung wurde die Verwaltung gebeten an Wasserspielplätzen Hinweise anzubringen, dass das vorhandene Wasser Trinkwasser ist.


**Stellungnahme der Verwaltung:**

Die meisten „Wasserspielplätze“ im Stadtgebiet sind an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Das bedeutet, dass die vorhandenen Wasseranlagen mit Trinkwasser beschickt werden. Die verarbeiteten Materialien und die Funktionen entsprechen allerdings nicht den aktuellen Trinkwassernormen und haben keine DVGW Zulassung (=Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.). Das Wasser aus diesen „Matschanlagen“ ist nicht zum Trinken gedacht.

Reine „Trinkbrunnen“ müssen hohe hygienische und gesundheitliche Anforderungen erfüllen. So müssen z.B. alle Leitungen in bestimmten Intervallen gespült werden, was einen Stromanschluß für die Intervalsteuerung voraussetzt. Die Errichtung eines Trinkbrunnen im Aussenbereich verursacht Investitionskosten in Höhe von mind. 15.000€ und hohe Unterhaltskosten.

Aus diesen Gründen sollte auf die Anbringung von Hinweisen auf „Trinkwasser“ auf öffentlichen Wasserspielplätzen verzichtet werden.

gez.

  
Linder  
Leiter des Gartenamtes